НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

www.нсопб.рф, e-mail: nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ*

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР.007.Н.00818** (номер сертификата соответствия) **36749** (учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя)	Общество с ограниченной ответственностью «ЛИПЕЦКПРОФИЛЬ», ОГРН: 1214800017080 Юридический адрес: 115230, Россия, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Нагатино-Садовники, ш. Каширское, д. 3, к. 2, стр. 12. Фактический адрес: 115230, Россия, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Нагатино-Садовники, ш. Каширское, д. 3, к. 2, стр. 12. Телефон: +7 499-348-92-60, адрес электронной почты: info@lipetskprofil.ru
ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции)	Общество с ограниченной ответственностью «ПирроГрупп», ОГРН: 1127746189955 Юридический адрес: 127051, Россия, г. Москва, Большой Каретный переулок, дом № 8, строение 2. Фактический адрес: 127051, Россия, г. Москва, Большой Каретный переулок, дом № 8, строение 2. Телефон: +7 (495) 204-17-89, адрес электронной почты: info@pirrogroup.ru
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)	ОС «ПожГарант» Общество с ограниченной ответственностью «Гарантия Качества». ОГРН: 1153926025901. Адрес: 236022, г. Калининград, ул. Дмитрия Донского, 7/11, офис 101 В. Тел.: +7 (909)785-99-88. Свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.007 от 19.07.2016 г.
ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)	Конструкция кровельная ограждающая несущая типа «Система кровельная PIR-Кровля Эксперт», выпускаемая в соответствии с Технологической картой №ТК-1.01 на устройство крыши с применением системы PIR-Кровля Эксперт. (см. приложение - бланк № 009501) Серийный выпуск.
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ (наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)	ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования». ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции». Предел огнестойкости - RE15, при равномерно распределенной нагрузке 320 кг/м² и шаге несущих элементов не более 6 000 мм. код ОКПД2 25.11.23 код ТН ВЭД -
ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ	Протокол испытаний № 01435/ЕМ-16 от 18.04.2024 года. ИЛ «ПожГарант» Общество с ограниченной ответственностью «Гарантия Качества», № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.007 от 19.07.2016 года.
ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия)	Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОС40.51373 от 16.04.2024 г., выдан ОС ООО «Прогресс», рег. № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОС40.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 18.04.2024 г. по 17.04.2029 г.

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации) (подпись, инициалы, фамилия) **Фатеева М.Е.**

Эксперт (эксперты) (подпись, инициалы, фамилия) **Секерин Е.С.**

Общество с ограниченной ответственностью «Гарантия Качества» Орган по сертификации «ПожГарант» ОС «ПожГарант» № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.007

*Действие сертификата соответствия проверяется по QR-коду в Федеральном реестре СМИ «Общественное Министерство пожарной безопасности» www.нсопб.рф

ООО "НПО "НЕОПРИНТ", г. Всеволожск, 2022г., "В". Зак. №СП-233.

НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

ПРИЛОЖЕНИЕ
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР.007.Н.00818** 009501

(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бланка)*

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование и обозначение продукции	Пределы огнестойкости конструкции
ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования». ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции».	Конструкция кровельная ограждающая несущая типа «Система кровельная PIR-Кровля Эксперт», в составе: - лист несущий стальной профилированный, толщиной не менее 0,9 мм производимый по СТО 70601244-001-2024; - пленка полимерная пароизоляционная толщиной не более 0,2 мм или материал битумосодержащий рулонный толщиной не более 2 мм (ТУ 23.99.12-008-09151858-2024 или аналог); - плита теплоизоляционная PIR марки PirroMembrane, толщиной не менее 40 мм, не менее одного слоя (ТУ 22.21.41-007-09151858-2019 изм.1); - уклонообразующий слой из плит марки PirroSlope (ТУ 22.21.41-007-09151858-2019 изм.1), плит минеральной ваты или ЭППС между слоями PIR или поверх слоев; - крепеж кровельный (втулка полимерная и винт); - материал кровельный полимерный на основе ПВХ толщиной не менее 1,2 мм или битумно-полимерный толщиной не менее 3 мм.	RE15, при равномерно распределенной нагрузке 320 кг/м² и шаге несущих элементов не более 6 000 мм.

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации) (подпись, инициалы, фамилия) **Фатеева М.Е.**

Эксперт (эксперты) (подпись, инициалы, фамилия) **Секерин Е.С.**

ООО "НПО "НЕОПРИНТ", г. Вологда, 2024 г., "В". Зак. №СП-172.