НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

www.нсопб.рф, e-mail: nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ*

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР.007.Н.00940** 038685

(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бланка)*

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ЛИПЕЦКПРОФИЛЬ», ОГРН: 1214800017080. Юридический и фактический адрес: 115230, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный Округ Нагатино-Садовники, ш. Каширское, д. 3, к. 2, стр. 12. Телефон: +7 499 348 92 60, адрес электронной почты: info@lipetskprofil.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ПирроГрупп», ОГРН: 1127746189955. Юридический и фактический адрес: 127051, Москва г, Большой Каретный переулок, дом № 8, Строение 2. Адрес обособленного подразделения: 410015, Г. Саратов, Пл. Им. Орджоникидзе Г.К., Д.1. Телефон: +7 (495) 204-17-89, адрес электронной почты: info@pirrogroup.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС «ПожГарант» Общество с ограниченной ответственностью «Гарантия Качества». ОГРН: 1153926025901. Адрес: 236022, г. Калининград, ул. Дмитрия Донского, 7/11, офис 101 В. Тел.: +7 (909)785-99-88. Свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.007 от 19.07.2016 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Конструкция кровельная ограждающая несущая типа «Система кровельная PIR-Кровля Эксперт», выпускаемая в соответствии с Технологической картой №ТК-1.01 на устройство крыши с применением системы PIR-Кровля Эксперт, согласно приложениям. (См. приложения – бланки № 011122, № 011124). Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ (наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования». ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции». Предел огнестойкости - (См. приложения - бланки № 011122, № 011124).

код ОКПД2 25.11.23
код ТН ВЭД

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний № 001649/ЕМ-16 от 21.08.2025 года, № 001650/ЕМ-16 от 21.08.2025 года, № 001651/ЕМ-16 от 21.08.2025 года, № 001652/ЕМ-16 от 21.08.2025 года, № 001653/ЕМ-16 от 21.08.2025 года. ИЛ «ПожГарант» Общество с ограниченной ответственностью «Гарантия Качества», № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.007 от 19.07.2016 года.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Технологическая карта №ТК-1.01. Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОС40.51373 от 16.04.2024 г., выдан ОС ООО «Прогресс», рег. № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОС40.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 21.08.2025 г. по 20.08.2030 г.

М.П.

ОС "ПожГарант"

Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации) (подпись, инициалы, фамилия) **Фатеева М.Е.**

Эксперт (эксперты) (подпись, инициалы, фамилия) **Секерин Е.С.**

*Действие сертификата соответствия проверяется по QR-коду в Федеральном реестре СМИ «Общественное Министерство пожарной безопасности» www.нсопб.рф

ООО "НПО "НЕОПРИНТ", г. Екатеринбург, 2025 г., "В", Зак. №[illegible] 2024.

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

ПРИЛОЖЕНИЕ
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР.007.Н.00940** 011122

(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бланка)*

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для подтверждения соответствия продукции

Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил	Предел огнестойкости
ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования». ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции».	4. Конструкция кровельная ограждающая несущая типа «Система кровельная PIR-Кровля Эксперт», в составе: - лист несущий стальной профилированный марки СКН153-900, толщиной не менее 0,8 мм производимый по СТО 70601244-0001-2024; - пленка полимерная пароизоляционная толщиной не более 0,2 мм или материал битумосодержащий рулонный толщиной не более 2 мм (ТУ 23.99.12-008-09151858-2024 или аналог); - плита теплоизоляционная PIR марки PirroMembrane, толщиной не менее 40 мм, не менее одного слоя (ТУ 22.21.41-007-09151858-2019 изм.1); - уклонообразующий слой из плит марки PirroSlope (ТУ 22.21.41-007-09151858-2019 изм.1), плит минеральной ваты или ЭППС между слоями PIR или поверх слоев; - крепеж кровельный (втулка полимерная и винт); - материал кровельный полимерный на основе ПВХ толщиной не менее 1,2 мм или битумно-полимерный толщиной не менее 4 мм.	RE15, при равномерно распределенной нагрузке 320 кг/м² и шаге несущих элементов не более 6 000 мм
	5. Конструкция кровельная ограждающая несущая типа «Система кровельная PIR-Кровля Эксперт», в составе: - лист несущий стальной профилированный марки СКН157-800, толщиной не менее 0,8 мм производимый по СТО 70601244-0001-2024; - пленка полимерная пароизоляционная толщиной не более 0,2 мм или материал битумосодержащий рулонный толщиной не более 2 мм (ТУ 23.99.12-008-09151858-2024 или аналог); - плита теплоизоляционная PIR марки PirroMembrane, толщиной не менее 40 мм, не менее одного слоя (ТУ 22.21.41-007-09151858-2019 изм.1); - уклонообразующий слой из плит марки PirroSlope (ТУ 22.21.41-007-09151858-2019 изм.1), плит минеральной ваты или ЭППС между слоями PIR или поверх слоев; - крепеж кровельный (втулка полимерная и винт); - материал кровельный полимерный на основе ПВХ толщиной не менее 1,2 мм или битумно-полимерный толщиной не менее 4 мм.	RE15, при равномерно распределенной нагрузке 320 кг/м² и шаге несущих элементов не более 6 000 мм

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации) — **Фатеева М.Е.**

(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты) — **Секерин Е.С.**

(подпись, инициалы, фамилия)

ООО "НПО "НЕОПРИНТ", г. Великолукск, 2023г., "В", Зак. №СП-172.

НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

ПРИЛОЖЕНИЕ
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР.007.Н.00940** 011124

(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бланка)*

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для подтверждения соответствия продукции

Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил	Предел огнестойкости
ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования». ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции».	1. Конструкция кровельная ограждающая несущая типа «Система кровельная PIR-Кровля Эксперт», в составе: - лист несущий стальной профилированный марки СКН127-1100, толщиной не менее 1,0 мм производимый по СТО 70601244-0001-2024; - пленка полимерная пароизоляционная толщиной не более 0,2 мм или материал битумосодержащий рулонный толщиной не более 2 мм (ТУ 23.99.12-008-09151858-2024 или аналог); - плита теплоизоляционная PIR марки PirroMembrane, толщиной не менее 40 мм, не менее одного слоя (ТУ 22.21.41-007-09151858-2019 изм.1); - уклонообразующий слой из плит марки PirroSlope (ТУ 22.21.41-007-09151858-2019 изм.1), плит минеральной ваты или ЭППС между слоями PIR или поверх слоев; - крепеж кровельный (втулка полимерная и винт); - материал кровельный полимерный на основе ПВХ толщиной не менее 1,2 мм или битумно-полимерный толщиной не менее 4 мм.	RE15, при равномерно распределенной нагрузке 320 кг/м² и шаге несущих элементов не более 6 000 мм
	2. Конструкция кровельная ограждающая несущая типа «Система кровельная PIR-Кровля Эксперт», в составе: - лист несущий стальной профилированный марки СКН135-1000, толщиной не менее 0,9 мм производимый по СТО 70601244-0001-2024; - пленка полимерная пароизоляционная толщиной не более 0,2 мм или материал битумосодержащий рулонный толщиной не более 2 мм (ТУ 23.99.12-008-09151858-2024 или аналог); - плита теплоизоляционная PIR марки PirroMembrane, толщиной не менее 40 мм, не менее одного слоя (ТУ 22.21.41-007-09151858-2019 изм.1); - уклонообразующий слой из плит марки PirroSlope (ТУ 22.21.41-007-09151858-2019 изм.1), плит минеральной ваты или ЭППС между слоями PIR или поверх слоев; - крепеж кровельный (втулка полимерная и винт); - материал кровельный полимерный на основе ПВХ толщиной не менее 1,2 мм или битумно-полимерный толщиной не менее 4 мм.	RE15, при равномерно распределенной нагрузке 320 кг/м² и шаге несущих элементов не более 6 000 мм
	3. Конструкция кровельная ограждающая несущая типа «Система кровельная PIR-Кровля Эксперт», в составе: - лист несущий стальной профилированный марки СКН144-960, толщиной не менее 0,8 мм производимый по СТО 70601244-0001-2024; - пленка полимерная пароизоляционная толщиной не более 0,2 мм или материал битумосодержащий рулонный толщиной не более 2 мм (ТУ 23.99.12-008-09151858-2024 или аналог); - плита теплоизоляционная PIR марки PirroMembrane, толщиной не менее 40 мм, не менее одного слоя (ТУ 22.21.41-007-09151858-2019 изм.1); - уклонообразующий слой из плит марки PirroSlope (ТУ 22.21.41-007-09151858-2019 изм.1), плит минеральной ваты или ЭППС между слоями PIR или поверх слоев; - крепеж кровельный (втулка полимерная и винт); - материал кровельный полимерный на основе ПВХ толщиной не менее 1,2 мм или битумно-полимерный толщиной не менее 4 мм.	RE15, при равномерно распределенной нагрузке 320 кг/м² и шаге несущих элементов не более 6 000 мм

М.П.

Руководитель
Заместитель руководителя
органа по сертификации) **Фатеева М.Е.**
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты) **Секерин Е.С.**
(подпись, инициалы, фамилия)

ООО "НПО "НЕОПРИНТ", г. Великолукск, 2023г., "В". Зак. №СП-172.